

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL,S.A
Polígono Industrial ATUSA-Agurain,
01200 SALVATIERRA - ALAVA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à opercule / Non rising resilient seat gate valve DN40 (PN16)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

20 ACC LY 291

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : ACS basée sur l'ACS 19 ACC LY 006 avec l'accord écrit du titulaire.

Comments : ACS based on the ACS 19 ACC LY 006 with the written agreement of the owner..

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à opercule / Non rising resilient seat gate valves

Références / References (1 référence) :

DW.REF.500

DN40-DN1000

PN10 & PN16

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 24 Juin 2020

Date d'expiration / Expiry date : 10 Janvier 2024

Commentaires / Comments : /